



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, Е.

mail: mail_15@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 275

620024, г. Екатеринбург, Бисертская ул., 20

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 06.09.2019

98/2019-231

При проведении проверки с 12.08.2019 по 06.09.2019
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 275

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620024, г. Екатеринбург, Бисертская ул., 20

дата регистрации 23.06.2008

ИНН/ОГРН 6674306701 / 1086674020058

Детский сад №275 (620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бисертская ул., 20)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 06.09.2019г

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений медицинского кабинета. Устранить дефекты плиточного покрытия стен.	к СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.4.1.3049-13	4.2. 5.1.	05.02.2020
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию медицинского блока, обеспечить раковины исправным локтевым смесителем.	к СанПиН 2.1.3.2630-10	5.6.	05.02.2020
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению (соответствие коэффициента пульсации) в помещениях учреждения требования санитарного законодательства. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний.	к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.4.1.3049-13	2.3.1. 7.1.	05.02.2020
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: следует предусматривать такие конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья.	к СП 2.3.6.1079-01	3.3.	05.02.2020
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к продуктам находящимся на пищеблоке, не допускать наличие консерв с нарушением герметичности банок, бомбажные.	к СП 2.3.6.1079-01 СанПиН	7.8. 14.25.	05.02.2020

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания
2. Протоколы лабораторных испытаний
3. Примерное меню
4. Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников
5. Фотоматериалы по устранению нарушений
6. Журнал бракеража готовой продукции

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.


Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 275, заведующего Ефимову Юлию Анатольевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист - эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе


должность лица, уполномоченного
осуществлять госнадзор



Жерекова Надежда Александровна

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО



подпись

06.08.2019

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания